

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
"Adaptacja części lokalu usługowego na zespół pomieszczeń biurowych Filharmonii
Narodowej"**

Pytanie nr.2.

„zwracam się z prośbą o dokładniejszy opis dotyczący remontu łazienek.
Dokładnie pozycji nr 13 z obmiaru” Dostawa i montaż drzwi systemowych do toalet/ o wym.
185x80 cm/ z profili anodowych aluminiowych z wypełnieniem z płyt Egger”
np. jakiego rodzaju ma to być płyta, czy pomiędzy toaletami są również ścianki działowe z
tych płyt?”

Odpowiedź nr. 1.

Wyjaśniamy:

Ściany kabin ustępowych stanowiąc mają istniejące ściany murowane. Między tymi ścianami murowanymi mają być montowane drzwi stanowiące element systemowych kabin - standard: Fluid Control Systems SVF30 Jump. (Ścianki systemu nie będą stosowane do wydzielenia kabin). Charakterystyka drzwi według przedmiaru. Kolor/wzór wykończenia do ustalenia z Inwestorem na podstawie próbek. Do drzwi do kabin ustępowych należy stosować odboje naścienne.

W załączeniu rysunek z lokalizacją drzwi